

## Versionsübersicht

**Anlage** SPS-Demo-Modell  
**Kunde** spshaus GmbH

---

### V14

**Datum** 20.4.2023      **Archivname** SPS\_Demo\_Modell\_V14  
**Bearbeiter** M. Glarner      **Software** TIA-Portal V18 Update 1

- > Pos.Flanke neue Störung auf S7-1500 erkannt.
  - > Rote Turmleuchte und blauer Reset Taster blinkten bei neuer Störung, Dauerlicht wenn quittiert.
- 

### V13

**Datum** 31.3.2023      **Archivname** SPS\_Demo\_Modell\_V13  
**Bearbeiter** M. Glarner      **Software** TIA-Portal V18 Update 1

- > DNS-Server auf S7-1500 CPU einstellen
  - > Erweiterung Siemens Cloud MindSphere
- 

### V12

**Datum** 22.3.2023      **Archivname** SPS\_Demo\_Modell\_V12  
**Bearbeiter** M. Glarner      **Software** TIA-Portal V18 Update 1

- > ET200SP neues Reservemodul
  - > Kommunikation S7-1500 – HMI nicht mehr mit Passwort geschützt
  - > TIA-Portal V18 Update 1
- 

### V11

**Datum** 24.2.2023      **Archivname** SPS\_Demo\_Modell\_V11  
**Bearbeiter** M. Glarner      **Software** TIA-Portal V18

- > Neu: Software für IO-Link ET200AL und RFID G120 inkl. HMI-Bildern
  - > Optimierung: Anzeige Position G120 auf HMI
- 

### V10

**Datum** 29.12.2022      **Archivname** SPS\_Demo\_Modell\_V10  
**Bearbeiter** M. Glarner      **Software** TIA-Portal V18

- > Erste Version nach Abschluss der Inbetriebnahme
-